



ПРОТОКОЛ

**согласительного совещания
Департамента энергетики и тарифов Ивановской области
по вопросу рассмотрения
доработанного проекта инвестиционной программы
ОАО «Кинешемская ГЭС» на 2021-2025 гг.**

10.09.2020

№ 7/ 8

**ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
Начальник Департамента
энергетики и тарифов Ивановской области
Морева Евгения Николаевна**

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Кудрявцев
Виктор Вячеславович

Главный инженер
ОАО «Кинешемская ГЭС»

Сафронова
Ольга Алексеевна

Экономист ОАО «Кинешемская ГЭС»

Бугаева
Светлана Евгеньевна

Первый заместитель Департамента энергетики
и энергетики и тарифов Ивановской области

Васильева
Оксана Алахкулиевна

Начальник отдела регулирования цен и
тарифов в электроэнергетике управления
регулирования электроэнергетики
Департамента энергетики и тарифов
Ивановской области

Куфтырева
Татьяна Валентиновна

Специалист- эксперт отдела регулирования цен
и тарифов в электроэнергетике управления
регулирования электроэнергетики
Департамента энергетики и тарифов
Ивановской области

РЕШИЛИ:

1. Урегулировать разногласия по замечаниям, направленным Департаментом энергетики и тарифов Ивановской области (далее – Департамент) в адрес ОАО «Кинешемская ГЭС» письмом от 19.08.2020 № исх-1793-018/7-07, а именно:

По проекту К_2021-R-VL-SIP-0,4 Реконструкция ВЛЭП с целью перевода электрических сетей 0,23 кВ до уровня напряжения 0,4 кВ с применением провода СИП4 и ж/б стоек СВ95, СВ 110:

- при определении стоимости мероприятия инвестиционной программы по строительству (реконструкции) ВЛЭП наименование, конструктивные решения и виды работ, указанные в сметном расчете, привести в соответствие участку ВЛЭП существующей схемы электроснабжения (с указанием протяженности ВЛЭП, сечения провода, адресной части и/или иной привязки сметного расчета к существующей схеме ВЛЭП),

- в паспорте инвестиционного проекта длину ВЛ-0,4 кВ указать в соответствии с длиной по трассе, указать сечение и тип провода, а также количество ответвлений,

- стоимость реализации мероприятий по годам привести в соответствие со стоимостью мероприятий по сметным расчетам (комплектация пакета сметных расчетов по мероприятиям, указанным в инвестиционной программе, должна соответствовать наименованию, описанию и сроку выполнения мероприятий).

По проекту К_АЙСКУЭ Работы по установке узлов учета согласно ФЗ №522 с учетом обеспечения системы АЙСКУЭ г. Кинешма Ивановской области:

- предоставить перечень адресов установки приборов учета с разбивкой по типу ПКУ и годам выполнения работ.

В соответствии с пунктом 62 Правил ОАО «Кинешемская ГЭС» разместить на официальном сайте системы в соответствии со стандартами раскрытия информации итоговый проект инвестиционной программы, доработанный в соответствии с предусмотренными пунктами 58 и 59

настоящих Правил согласованными решениями и решениями уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации по доработке проекта инвестиционной программы, которые содержатся в протоколах согласительных совещаний, в срок не позднее 15 календарных дней со дня получения с использованием официального сайта системы субъектом электроэнергетики указанных протоколов согласительных совещаний.

Начальник Департамента

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized capital letter 'Е' followed by several loops and a final horizontal stroke.

Е.Н. Морева